



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021663/FNOC/COL/2025/2846
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 3, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Jun-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : BANK OFFICER'S PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : BANK ADHIKARI SHIKSHA SAMITI, NARELA SHANKARI AYODHYA
BYPASS ROAD BHOPAL 462041
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 14318 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : KHA. NO. 121/2/1 NARELA SHANKARI AYODHYA BYPASS ROAD
BHOPAL BHOPAL NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100021663 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,


BANK OFFICER'S PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL
BANK ADHIKARI SHIKSHA SAMITI, NARELA SHANKARI
AYODHYA BYPASS ROAD BHOPAL 462041

विषय:-

BANK OFFICER'S PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL KHA. NO. 121/2/1 NARELA
SHANKARI AYODHYA BYPASS ROAD BHOPAL Educational Building भवन बिल्डिंग हेतु फायर प्लान
अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

SREERIKHA
PRINCIPAL

BANK OFFICERS' PUBLIC H.S. SCHOOL
121/2/1, NARELA SHANKARI, BHOPAL (M.P.)



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021663/FNOC/COL/2025/2846

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 3, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Jun-25


आवेदक का नाम / Applicant Name : BANK OFFICER'S PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL

विषयांतर्गत BANK OFFICER'S PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL KHA. NO. 121/2/1 NARELA SHANKARI AYODHYA BYPASS ROAD BHOPAL Educational Building भवन बिल्डिंग के 3530.46 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल एवं 10 मी. ऊँचे भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

आवेदन का परीक्षण किया गया और परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021663/FNOC/COL/2025/2846

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 3, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : BANK OFFICER'S PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह फायर प्लान अप्रूवल 02 माह की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण-पत्र में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे अग्निप्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा।

आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय किया गया फायर प्लान अप्रूवल निरस्त मान्य होगा। आवेदक द्वारा भवन के अधिभोग/अधिवास के पूर्व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021663/FNOC/COL/2025/2846

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 3, 2025

जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : BANK OFFICER'S PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत फायर प्लान अप्रूवल पत्र प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।


SREERAJHA
PRINCIPAL
BANK OFFICERS' PUBLIC H.S. SCHOOL
121/2/1, NARELA SHANKARI, BHOPAL (M.P.)

**Devendra
Singh
Chauhan**

Digitally signed by
Devendra Singh
Chauhan
Date: 2025.06.21
12:58:57 +05'30'

Additional Commissioner (Fire)

Municipal Corporation
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh